

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: DoP-17-2011-00

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                               | A-2Y(L)2Y   |
| 2 | Bereich  | 50x2x0,6 St III Bd  |
| 3 | Verwendungszweck(e)  | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | Hersteller   | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska             |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 4   |
| 6 | Harmonisierte Norm   | EN 50575:2014+A1:2016   |
| 7 | Notifizierte Stelle(n)   | -   |
| 8 | Erklärte Leistung  | Die Reaktion auf Feuer: <b>F<sub>ca</sub></b>   |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marek Dziekan

(name)



(Unterschrift)

Myślenice, 25.04.2017

(Ort, Datum)